

Prosedyre for: **Brannalarm og evakuering ved Institutt for oral biologi (IOB), UiO**

Dok.nr P ..	Versjo 1.0 n:	Gyldig 3.2.04 fra:
Utarbeidet Steinar Stølen/ Merete Falck av:	Godkjent av:	Brannvernleder Victor Midtgård

1. Formål

- Sikre at personalet vet hva de skal gjøre ved en brannalarm.
- Sikre at branntilløp/ brann ved IOB blir begrenset/ stoppet så tidlig som mulig og at evakueringsplanen følges.

2. Omfang

Prosedyren omfatter rutiner hvis brann oppstår og ved all utløst brannalarm ved IOB. Prosedyren gjelder for alt personalet ved IOB.

3. Ansvar for prosedyren

Kontorsjefen og brannvernkontakten har ansvaret for at prosedyrene utarbeides og at de revideres innen utgangen av desember hvert år.

4. Definisjoner

Liten alarm: En røykdetektor reagerer på brannlignende fenomen som røyk, damp eller støv og gir beskjed til brannalarmsentral.

Gjelder i den etasjen etasjen hvor røykdetektoren er utløst.

Melding over høyttaleranlegg:

"Brannalarm er utløst. Vi ber alle personer forlate bygget."

Adgangskontrollerte dører i rømningsvei fristilles.

Brannvesen gir beskjed over høyttaleranlegget om "faren over". "Situasjonen er nå under kontroll. Bygget kan igjen benyttes."

Stor alarm: To eller flere røykdetektorer (eller utløst manuell brannmelder) reagerer på brannlignende fenomener som røyk, damp eller støv og gir beskjed til brannalarmsentral.

Gjelder i hele bygningen.

Melding over høyttaleranlegg:

"Brannalarm er utløst. Vi ber alle personer forlate bygget."

Adgangskontrollerte dører i rømningsvei fristilles.

Brannvesen gir beskjed over høyttaleranlegget om "faren over". "Situasjonen er nå under kontroll. Bygget kan igjen benyttes."

5. Ved brann

Varsle

- Slå inn manuell brannmelder (disse er plassert i enden av hver korridor).
- Ved ev. uønsket alarm, meld fra til vaktentralen på tlf (230) 74670 og angi romnummer.

- Redde**
- Gå raskt og systematisk gjennom rommene i området og se etter at det ikke er personer igjen. Om nødvendig organiser hjelp til de som måtte trenge det for å evakuere. Vær spesielt oppmerksom på overtente rom (varm dør).
 - Dersom en møter låst dør: Bank kraftig på døren og gå videre, med mindre en med sikkerhet vet at det finnes personer innenfor.
 - Bank kraftig på døren til garderober for motsatt kjønn før du går inn.
- Slukke**
- Forsøk å slukke brannen hvis det ikke medfører fare. Benytt nærmeste egnet brannslukningsutstyr, fortrinnsvis brannslange.
 - Brann i klær slukkes med brannteppe eller nøddusj utplassert på laboratorier og i korridorer.
 - Ved røkutvikling/brann i elektrisk utstyr, dra – om mulig – ut støpselet.
 - Brenner det i væsker, brukes Co2- / skumapparat eller brannteppe.
 - Skum og Co2 passer til de fleste branner, og er særlig godt egnet til raskt å slå ned branntilløp.
 - Brannslanger er utplassert i alle korridorer og på en slik måte at det er overlapping. Co2- apparater og branntepper er utplassert på laboratorier og i korridorer i mellometasjen samt i kurssal (histologisal) i 1. etasjen. Det er også plassert Co2- apparater utenfor garderoberne i underetasjen.
 - Skumapparat er kun plassert i korridoren utenfor rom A1.M057.
 - Steng propankraner.
 - Lukk vinduer/dører til brannområdet dersom det kan skje uten for stort tidsheft.
- Evakuere**
- Alle som ikke holder på med varsling, redning, eller slukking, evakuerer øyeblikkelig via nærmeste frie rømmingsvei til møteplassen utenfor Det ovale rom.

6. Fremgangsmåte ved evakuering

Hendelse: "Brannalarm er utløst. Vi ber alle personer forlate bygget."

Hva skal gjøres:	Hvem er ansvarlig:	Kommentar:
Evakuere til møtestedet utenfor Det ovale rom.	ALLE	Følg grønne lysskilt med rømmingsymbol. Hvis dører ikke fristilles, fjern plastdeksel merket "NØD" eller trykk inn plastglasset på grønn boks merket "KNUS GLASSET TRYKK HER" for manuell opplåsing av dør. Dersom noen må evakuere til takterassen: Gi signal, vent på brannvesenet.
Ta på brannvest og sjekk at alle har kommet ut.	ETASJEANSVARLIGE	Rapportere ev. ikke-reddede personer til den som står ved branntavlen.
Ta på brannvest og møt opp ved branntavlen.	ANSVARSHAVENDE (kontorsjef/ brannvern-kontakt)	Hvor er alarmen utløst ? Meld fra til alle på møtested når "faren over"-signal er gitt.

Vent på møtestedet	ALLE	Ingen får gå tilbake før klar beskjed om videre handling er gitt av den ansvarlige som møter ved branntavlen, eller om klar beskjed om 'Faren over' er gitt. Talemelding over høyttaleranlegget: <i>"Situasjonen er nå under kontroll. Bygget kan igjen benyttes."</i>
---------------------------	-------------	---

7. Referanser

- HMS-håndbok nivå 1, kapittel 6.3

8. Vedlegg

- Branninstruks for Institutt for oral biologi, datert 3.2.04