

Rapport fra vernerunde 2011

Dato: 7. desember 2011

Gjennomført av Linda Valtyrson (arb.giver), Joe Bush (verneombud), Lasse Sydhagen (TA)

Fakultetsadministrasjonen (G69 3. etasje), Tannpleieutdanningen (G69 4 etasje) og Fotoseksjonen (G71)

Generelt:

Tilrettelegging for renhold/orden:

Kabler til Pcer, samt strømledninger bør festes med strips på tilnærmet alle kontorene. De kontorene i 3 etasje som vil få økte strømuttak vil få gjort dette i forbindelse med at elektriker kommer i januar. De øvrige kontorene vil bli gjennomgått av TA og IT i samarbeid.

Utover dette stort sett greit renhold.

Inneklima/energi: Mange klager på dårlig inneklima. Enten for kaldt eller for varmt. Noen vinduer trekker det mye av, enkelte går ikke an å lukke tilfredsstillende. Dette medfører at mange har løse varmovner. Slike bør helst ikke brukes, de krever mye strøm som kan føre til overbelastning. De må alltid stå fritt (ikke under skrivebord ol). Flere melder også om tørr luft.

Belysning: Vurderes som tilfredsstillende

Støy: Vurderes som tilfredsstillende

Ergonomi: Vurderes som tilfredsstillende. Det er siden forrige vernerunde skiftet ut mange kontorstoler. Rom 333 vil få ny stol.

Brannvern: Vurderes som tilfredsstillende. Brosjyrer mm lagret i trappeoppgang i 4. et må fjernes, samt møbler mm i trappeoppgang mellom 4. og 5. et må fjernes. Timere vil bli kjøpt inn.

Elektrisk utstyr: Vurderes som tilfredsstillende

Ulykker og nestenulykker: Ingen rapportert

Avfall: Vurderes som tilfredsstillende

Spesielt:

Fotoseksjonen: Luftkvaliteten er fortsatt ikke tilfredsstillende. Det fungerte bra en stund, men er nå dårlig igjen. Persiennene på rom 304 har for kort stang slik det er vanskelig å regulere.

Rom 301: Har hev/senk bord som ikke virker. Ønsker å ta det i bruk. Lasse Sydhagen følger opp.

Rom 303: Skrivebordet må rettes opp. Lysrøret i taket må plugges i. Vil bli ordnet av Lasse Sydhagen.

Rom 304: Magler lysrør i taket. Mangler nøkkel til garderobeskap. Vil bli ordnet av Lasse Sydhagen.

Rom307: Kan fjerne PC stativ

Rom 308: Har behov for en «lavere» skjerm. IT seksjonen v/Joe Bush følger opp saken.

Rom 309: Håndtaket i vinduet «slarker».

Rom 333: En av arbeidsplassene trenger ny kontorstol og fotstøtte. Rommet bør holdes litt mer ryddigblant annet pga brukerstøtte som utføres her.

Rom 331 og 332: Låsen er ikke standard og må byttes.

Rom 329: Del av skrivebord løst, må festes. Vil bli ordnet av Lasse Sydhagen.

Rom 327: Har mange esker stående på kontoret (eldre saker). Vil midlertidig bli plassert et annet sted. Må på sikt sette av tid til gjennomgang og evt makulering.

Kjøkken i 3 etasje: Timer mangler på kaffetrakter.

Rom 413: Trekker mye fra vinduet. Ikke gunstig med oppvaskmaskin på kontoret.

Rom 416: Dette kontoret er kaldt – luftekanal i taket mangler rist. Her står det kaffetrakter og vaffeljern uten timer.

Rom 420: Svært kaldt kontor med trekk både fra vindu og dør. Døren er ikke tett og vil bli skiftet ut.

Trappeoppgangen i 4. etasje: her står det bunker av hefter mm som må fjernes av brannårsaker.

Trappeoppgang (innenfra korridoren i 4 et) fra 4. til 5. et: Her er det lagret møbler som må fjernes. Det står et kjøleskap og en mikrobølgeovn som ser ut til å være i bruk, bør fjernes/flyttes. Det er ikke blitt rengjort her på en god stund. Det har vært lekkasje i vinduet i taket.

Rom 502: Eldre stoler. Det er vannkoker i dette rommet uten timer.